

ZP/34/2007

**Uczestnicy przetargu nieograniczonego
Nr ZP/34/2007**

dot: odpowiedzi na zapytania oferenta w przetargu Nr ZP/34/2007 na wykonanie posadzki w budynku socjalnym na terenie boiska sportowego w Kozłowie

Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych – Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania skierowane przez oferenta.

Ad.1

Zamawiający przewidział wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki (poz. 67 i 68 przedmiaru robót) o grubości 30 mm. Pytanie: Czy nie należy przyjąć min. 50 mm?

Odp.: Zamawiający wprowadza zmianę grubości warstwy wyrównawczej pod posadzki z grubości 30 mm na grubość 50 mm.

Ad.2

Zamawiający w przedmiarze nie przewidział dylatacji w posadzce. Pytanie: Czy należy ją uwzględnić w kosztorysie ofertowym? Cztery pola dł. dylatacji 26 m z listwami aluminiowymi 54 m.

Odp: Zamawiający prowadzi uzupełnienie do przedmiaru robót o pozycję: "dylatacja posadzki" w ilości 80 m. Pozycję należy wyliczyć jako kalkulację własną.

Ad.3

W poz. 69 przedmiaru przewidziano zbrojenie siatką Rabitza. Pytanie: czy należy przyjąć siatkę zgrzewaną z drutu fi 3mm?

Odp: Zamawiający dopuszcza zastosowanie siatki zgrzewanej z drutu fi 3mm.

Pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

Kopie:

a/a